

令和元年度 水質検査結果 朝生原浄水場

水質基準項目

採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	基準値	水 源		
																	南部第1号井	原水	
採水日	15日																		
採水地点	大久保499																		
種別	給水																		
水温	℃	13.7											13.7						
残留塩素	mg/L	0.65											0.65						遊離で0.1mg/L以上
遊離残留塩素	mg/L	0.56											0.56						または
結合残留塩素	mg/L	0.09											0.09						結合で0.4mg/L以上
1 一般細菌	個/ml	0											0						集落数100個/ml以下
2 大腸菌	—	不検出											不検出						検出されないこと
3 カドミウム	mg/L																		0.003mg/L以下
4 水銀	mg/L																		0.0005mg/L以下
5 セレン	mg/L																		0.01mg/L以下
6 鉛	mg/L																		0.01mg/L以下
7 ヒ素	mg/L																		0.01mg/L以下
8 六価クロム	mg/L																		0.05mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	mg/L																		0.04mg/L以下
10 シアン	mg/L																		0.01mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L																		10mg/L以下
12 フッ素	mg/L																		0.8mg/L以下
13 ほう素	mg/L																		1.0mg/L以下
14 四塩化炭素	mg/L																		0.002mg/L以下
15 1,4-ジオキサン	mg/L																		0.05mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																		0.04mg/L以下
17 シクロロタン	mg/L																		0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン	mg/L																		0.01mg/L以下
19 トリクロロエチレン	mg/L																		0.01mg/L以下
20 ベンゼン	mg/L																		0.01mg/L以下
21 塩素酸	mg/L																		0.6mg/L以下
22 クロロ酢酸	mg/L																		0.02mg/L以下
23 クロホルム	mg/L																		0.06mg/L以下
24 ジクロロ酢酸	mg/L																		0.03mg/L以下
25 ジブロモクロロメタン	mg/L																		0.1mg/L以下
26 臭素酸	mg/L																		0.01mg/L以下
27 総トリハロメタン	mg/L																		0.1mg/L以下
28 トリクロロ酢酸	mg/L																		0.03mg/L以下
29 ブロモシクロメタン	mg/L																		0.03mg/L以下
30 ブロモホルム	mg/L																		0.09mg/L以下
31 ホルムアルデヒド	mg/L																		0.08mg/L以下
32 亜鉛	mg/L																		1.0mg/L以下
33 アルミニウム	mg/L																		0.2mg/L以下
34 鉄	mg/L																		0.3mg/L以下
35 銅	mg/L																		1.0mg/L以下
36 ナトリウム	mg/L																		200mg/L以下
37 マンガン	mg/L																		0.05mg/L以下
38 塩化物イオン	mg/L	8.6											8.6						200mg/L以下
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L																		300mg/L以下
40 蒸発残留物	mg/L																		500mg/L以下
41 陰イオン界面活性剤	mg/L																		0.2mg/L以下
42 ジェオスミン	mg/L																		0.0001mg/L以下
43 2-メチルイソホルネオール	mg/L																		0.0001mg/L以下
44 非イオン界面活性剤	mg/L																		0.02mg/L以下
45 フェノール類	mg/L																		0.005mg/L以下
46 有機物(TOC)	mg/L	0.5											0.5						3mg/L以下
47 pH値	—	8.0											8.0						5.8以上8.6以下
48 味	—	異常なし											異常なし						異常でないこと
49 臭気	—	異常なし											異常なし						異常でないこと
50 色度	度	<1											<1						5度以下
51 濁度	度	<0.1											<0.1						2度以下

