

【正誤表】 要求水準書

頁数	該当箇所	誤	正
5	第2. _2_(1)_キ	室外機の運転に使用した電力使用量及びガス使用量は <u>マルチ型に限り、室外機ごとに測定が可能であること。</u>	室外機の運転に使用した電力使用量及びガス使用量は <u>学校ごとに測定が可能であること。</u>
8	第2. _2_(3)_ク	—	<u>ク 屋内で吊りボルトが露出する場合は化粧管でカバーすること。</u>
11	第2. _2_(8)_ア	更新対象の機器は <u>既存同等、同形式に更新を行うが、本要求水準を満たす機器に更新すること。</u>	更新対象の機器は、本要求水準を満たす機器に更新すること。
20	第6. _1_(2)_オ	—	<u>オ 統括管理責任者は、自らの業務を円滑に遂行するため、業務を補佐・代行する次の要件を満たす統括管理技術者を配置することができる。</u> <u>(ア) 事業者（JVの場合は構成員）又はグループ応募を行った協力会社に常勤する者で3か月以上の雇用関係にある者。</u> <u>(イ) 統括管理責任者と同等の能力を有する者。</u>
	以下、余白		